



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
N _____ от "21" декабря 2019 г.

структурное подразделение Дс «Солнышко» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы с. Сиделькино муниципального района Челоно-Вершинский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446851, Самарская область, Челоно-Вершинский район, с. Сиделькино ул. Советская, д. 16 8(84651)38171 sidel sch@samara.edu.ru
Калмыкова Ольга Николаевна, директор ГБОУ СОШ с.Сиделькино

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, ФИ.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта село Сиделькино
2. Ведомственная принадлежность муниципальная, безвозмездное пользование
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, срязисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 10 человек в день, 90 ученико-места
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее, 2 этажа, детский сад занимает только 1 этаж, базовый материал несущих конструкций кирпич, бетон, бетонные лестницы

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал)

7. Количество и назначение входов 4 входа, из них 1 центральный, 3 запасных

8. Год постройки 1978

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	800 м.					
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	остановка					
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет					
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет			
Нерегулируемые переходы	нет					
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет			
		с подъемником	нет			
Тактильные указатели	нет					
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см		съезды с уклоном более 10%	нет		
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	пандусы с уклоном более 8%	нет		
Поручни на лестницах	нет	поручни на пандусах	поручни на пандусах	нет		
N помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание,	Примечание

							ремонт, замена или реконструкция	7
1	2	3	4	5	6	7		
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)								
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)								
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	0,8	К, О				
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г				
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)								
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г				
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	2,0м	К				
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	> = 1,2 м	2,0 м	К				
	Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 х 1,8 м						
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С				

	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	нет	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	нет	К, С, О		
	Места отдыха <*>	наличие	нет	К, О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	< = 50 м	50 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной	> 5% (не менее 1 места)	нет	К		

	поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м								
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля для инвалидов	6 x 3,6 м	нет			К			
1.4. Открытая лестница									
	Ширина лестничных маршей		нет			1,40м			
	Марш лестницы между площадками		нет			8			
	Единообразная геометрия ступеней		нет			да			
	Высота подступенка		нет			0,16 м			
	Ширина проступей		нет			0,3м			
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м		нет			нет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м		нет			нет			
	Поручни с двух сторон:		нет						

	расстояние между поручнями		нет		1,3 м		
	высота поручней		нет		0,8 м		
	нетравмирующие завершения поручней		нет		да		
	завершающие горизонтальные части поручней		нет		да		
1.5. Пандус на рельефе							
	Высота подъема одного марша	< = 0,8 м	нет		К		
	Угол уклона	< = 5°	нет		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	нет		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	нет		К		
	в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	нет		К		

	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> = 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$> = 1,5 \times 1,5$ м	нет			
	в нижнем окончании пандуса	$> = 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,6м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина)	$> = 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1.0x1.0м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина)	$> = 2,2 \times 2,2$ м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением	наличие	нет	К, О, С		

	в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> = 1,5 м	нет	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> = 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	в нижнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)	наличие	нет	К		
	вертикальный (В), наклонный (Н)					
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие	нет	С		
	Световой маяк у входа <*>	наличие	нет	Г		
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	> = 2,3 x 1,5 м, при реконструкции	2.80x2.10	К		

		- (1,5 - 1,8) x 2 м						
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	распашные		К, О			
	Ширина дверного проема	> = 1,2 м, при реконструкции - > = 0,9 м	1.2м		К, О			
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < = 0,028 м	0.03м наруж 0.05 внутр		К			
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет		С			
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)								
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа								
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет		С			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет		О, С			
	Поручни с двух сторон:	наличие			О, С			
	на высоте	0,9 м	0.85		О, С			
	нетравмирующие завершения поручней	наличие			О, С			
	завершающие	> = 0,3 м			О, С			

горизонтальные части поручней							
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа							
Ширина марша	> = 1,0 м	нет				К	
Угол уклона	< = 5°	нет				К	
Разворотные площадки вниз, вверх	> = 1,5 x 1,5 м	нет				К	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет				К, О	
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет				К, О	
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет				К	
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет				О	
нестрамирующие завершения поручней	наличие	нет				К	
завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	нет				К, О	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет				К	
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет				К	
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет					

	стационарный	наличие	нет	К		
	мобильный	наличие	нет	К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	> = 1,2 м	1,2м	К		
	Разворотные площадки	> = 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> = 1,0 м	нет	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеются	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	нет	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	нет	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	нет	Г		
	Тактильная схема	наличие	нет	С		

	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 2,5 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> = 1 на этаж	нет	О	
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> = 1 на этаж	нет	К	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< = 0,1 м	нет	С	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	нет	С	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	

	Контрастная маркировка	наличие	нет		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет		О		
	на высоте	0,9 м	нет		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет		О		
3.5. Пандус внутренний на этаже							
	Ширина марша	$> = 1,0$ м	нет		К		
	Угол уклона	$< = 5^\circ$	нет		К		
	Разворотные площадки внизу, вверх	$> = 1,5 \times 1,5$ м	нет		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет		К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)							
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх	0,6 м	нет		С		

	и внизу (ширина 0,3 м)								
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	нет	С					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С					
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С					
	на высоте	0,9 м	нет	О, С					
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С					
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	> = 0,3 м	нет	О, С					
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С					
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <***>	наличие	нет	С					
	Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)		нет						

3.7. Лифт пассажирский								
Кабина:								
габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов - $\geq 1,1 \times 1,4$ м	нет			К			
ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м	нет			К			
Зеркало <*>	наличие	нет			К			
Поручни <*>	наличие	нет			О			
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие	нет			Г, С			
Знак доступности	наличие	нет			К			
Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	нет			С			
Тактильная маркировка цифр на кнопках управления	наличие	нет			С			

	лифтом								
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)									
4.1. Обслуживание через окно/прилавок									
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м	нет						К
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	> = 1,2 м	нет						К
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков									
4.2. Обслуживание в кабинете N 1-12									
	Ширина проема двери	> = 0,9 м	1.15м						К
	Высота порога	отсутствие	нет						К, О
	Информация тактильная	наличие	нет						С
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет						К, О, С, Г
	размещение на высоте <*>	< = 1,8 м	нет						К
	высота прописных букв <*>	> = 0,025 м	нет						С
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	нет						О
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 x 1,5 м	нет						К
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	нет						К, О
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов									
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N									
	Ширина полосы движения по зоне	> = 1,2 м	1,3						К

обслуживания									
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	нет							К
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов									
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N (примерочная, переговорная, cabina телефона)									
Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	нет							К
Место для сидения <*>	наличие	нет							О
Крючки для костюмов (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие	нет							О
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин									
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)									
Доля мест для колясочников	> = 2%	Более 2%							К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м	1,2 м							К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	> = 2	нет							Г
Вкладка при необходимости описания нескольких залов									
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет							К
5. Санитарно-бытовые помещения									
5.1. Санузел для посетителей									

Санузел	наличие	да	Г
5.2. Санузел для инвалидов			
Санузел	наличие	да	К, О, С
Знак доступности помещения	наличие	нет	К
Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С
Ширина дверного проема	> = 0,9 м	0.7м	К, О
Направление открывания дверей	наружное	наружное	К
Кабины для инвалидов:			
количество кабин	> 1 шт.	3	К, О
ширина дверного проема	> = 0,9 м	0.7м	К, О
габариты (минимальная глубина)	> = 1,8 м	1.10м	К, О, С
габариты (минимальная ширина)	> = 1,65 м	0.95м	К, О, С
Унитаз:			
опорные поручни	наличие	нет	К, О
откидные поручни <*>	наличие		К
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	> = 0,75 1,2 м	нет	К
крючки для костылей (на высоте 120 см с	наличие	нет	О

выступом 12 см)									
Раковина:									
высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,85м							К, О
опорный поручень	наличие	нет							О
водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	да							К, О
водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	нет							К, О
зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	> = 1,30 x 0,85 м	1.30x0.85м							К
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет							О
Зеркало поворотное	наличие	нет							К, О
Писсуар на высоте от пола	< = 0,4 м или вертикальной формы	нет							К
Душевые:									
габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> = 0,9 x 1,5 м	нет							К, О
размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	> = 0,48 x 0,85 м	нет							К, О
опорный поручень	наличие	нет							К, О
Система тревожной сигнализации	наличие	нет							К, О, С

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	да	К, О, Г, С
Надписи:	наличие	да	К, О, Г, С
размещение на высоте	> = 1,5 м и < = 4,5 м	3м	К, О, Г, С
высота прописных букв	> = 0,075 м	0,05	К, О, Г, С
освещенность	наличие	да	К, О, Г, С
Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, Г, С
размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	нет	К, О, Г, С
высота прописных букв	> = 0,075 м	нет	К, О, Г, С
освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С
высота размещения маркировка кабинетов присема со стороны ручки на кнопках управления лифта	1,3 - 1,4 м	нет	С
	наличие	нет	С
	наличие	нет	С

	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		

Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	
Индукционная система:	наличие	нет	Г	
стационарная	наличие	нет	Г	
переносная	наличие	нет	Г	

7. Выводы

Доступ для инвалидов и других маломобильных групп населения в СП детском саду «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Сиделькино практически доступен всем. Требуется установка оборудования для инвалидов с нарушением зрения, слуха. Требуется устройство пешеходного прогулара, установка пандуса, тактильной информации, адаптивное санитарных комнат для инвалидов, поручней.

«Представитель рабочей группы»
 Ведущий инженер ГБОУ ДПО СО «Сергиевский РЦ» Ибрятулин Наиль Камыльевич,

" 21 " декабря 2019 г.


 (подпись)



Представитель организации директор ГБОУ СОШ с. Сиделькино Камылькова Ольга Николаевна



(подпись)

" 21 " декабря 2019 г.